


Дата	Учетный номер сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	QR-код
04.08.2023	№ 182300610002071117869	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57
 E-mail: oktgp@18.mchs.gov.ru

г. Ижевск

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «04» августа 2023 г. № 02/72

1. ГОСУДАСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» (ОГРН 1021801175164, ИНН 1831042890)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

поступили сведения о следующих действиях (бездействиях), что в ГКОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ», расположенного по адресу: 426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Холмогорова, д.8, имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу.

Входящий № 220
 от 10 08 2023г.

техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»);

- Допускается хранение мебели на путях эвакуации в коридоре крыла расположения комиссии (п. 27 п.п. «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));

- Допускается эксплуатация средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара («Феникс») с истекшим сроком годности (п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));

- Допускается складирование горючих материалов, в непредназначенном для этого помещении (в чаше неэксплуатируемого бассейна хранятся игрушки) (п/п. «н» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));

- Допускается эксплуатация пожарных шкафов из горючих материалов (п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытания»);

- Руководитель организации не организовал работу по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования отвечающего за передачу извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны (п.54 РФ Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020).

приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);

- ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытания»

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности в срок не позднее 04.10.2023 года. Сведения о принятых мерах Вы можете направить в адрес ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике на электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru.

указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору

Н.А. Белых

Предостережение подготовил государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Андреева Елена Сергеевна, телефон 60-66-57, электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

Александрова ИВ, директор
(Ф.И.О., должность)

И.А. Белых
(подпись)

« 04 » 08 2023 г.

Предостережение направлено в электронном виде

« _____ » _____ 20__ г. _____

электронный адрес

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99