

Сведения об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» (Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 04 августа 2023г. № 02/72)

№ п/п	Сведения о нарушении требований пожарной безопасности (по тексту Предостережения)	Меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности	Срок исполнения. Подтверждающие документы об устранении нарушений
1.	<p>Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС,СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.. (ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;</p> <p>п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»).</p>	<p>1. Разработана проектно-сметная документация на установку систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>2. Проводится поэтапная замена устаревшего оборудования и приборов АПС в соответствии с проектом, в объемах выделяемых средств.</p> <p>3. В настоящее время проводятся работы по модернизации систем противопожарной защиты в помещениях I этажа на сумму 24 451,37 руб. по замене старых датчиков АПС в кабинетах ПМПК блока №1 из средств, выделенных на безопасность учреждения в 2023 г.</p>	<p>Выполнено 12.12.2021г          Проектный чертеж          15.АСПС.СОУЭ 2021-П          декабрь 2021г. Разработчик ООО «ОПС «Купол»          Локальный сметный расчет №02-01 на 01.01.2022 г. на сумму 10 126,583 тыс. руб.</p> <p>До полной замены          Договоры на модернизацию системы АПС с ООО «ОПС «Купол»:          № 33 спс/иж-2023 от 30.11.2023 на 9705,00 руб.          № 334 спс/иж-2023 от 30.11.2023 на 6600,00 руб          № 335 спс/иж-2023 от 30.11.2023 на 8146,37 руб.          до 31.12.2023          ООО «ОПС «Купол»</p>
2.	<p>Допускается хранение мебели на путях эвакуации (в коридоре крыла расположения комиссии). (п. 27 п.п. «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020).</p>	<p>Путь эвакуации (коридор) от мебели освобожден.</p>	<p>Выполнено 07.09.2023г</p>

3.	<p>Допускается эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара («Феникс») с истекшим сроком годности (п.30 ППР в РФ)</p>	<p>В рамках средств, выделенных на безопасность учреждения в 2023 г., заключены договоры на приобретение СИЗОД и зрения человека от опасных факторов пожара (самоспасателей) в количестве 4-х ед.</p>	<p>Договоры от 17.11.23г. на 6400 руб. 20.11.2023г. на 6400 руб. До 30.12.2023г.</p>
4.	<p>Допускается складирование горючих материалов, в непредназначенном для этого помещении (в чаше неэксплуатируемого бассейна хранятся игрушки). (п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)</p>	<p>Чаша бассейна освобождена от хранившихся в ней спортивных модулей (игрушек). Горючие материалы перемещены на хранение в отдельное стоящее здание.</p>	<p>Выполнено 07.09.2023г</p>
5.	<p>Допускается эксплуатация пожарных шкафов из горючих материалов (п.5.13 ГОСТ Р51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные Общие технические требования. Методы испытания»)</p>	<p>На средства, выделенные на обеспечение пожарной безопасности, заключены договоры на оснащение (модернизацию) внутреннего противопожарного водоснабжения, включающую замену пожарных шкафов из горючих материалов на металлические на сумму 31 500,00 рублей. Запланировано продолжение работ по замене пожарных шкафов их горючих материалов на металлические.</p>	<p>Договоры. до 30.12.2023  до 30.12.2024г.</p>
6.	<p>Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует). (ч.4 ст.4, ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)</p>	<p>Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, в организации проводятся специализированными организациями в рамках договоров. Заключение контракта на бесплатной основе с иным оператором связи по передаче данных (извещений о пожаре) запланировано на 2024 год.</p>	<p>До 30.12.2023г.</p>

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе



Л.Ю. Кондратьева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное казенное  
общеобразовательное учреждение  
«Республиканский центр диагностики  
и консультирования для детей,  
нуждающихся в психолого-педагогической  
и медико-социальной помощи»  
(ГКОУ «Республиканский центр диагностики  
и консультирования»)

ул. Холмогорова, 8, г. Ижевск, 426011

тел./факс: (3412) 42-38-43,

тел. (3412) 42-44-33; 42-38-97; 42-07-46

E-mail: [mno\\_rcdk@podved-mo.udmr.ru](mailto:mno_rcdk@podved-mo.udmr.ru)

сайт: <http://ciur.ru/izh/rcdk>

ИНН/КПП 1831042890/183101001

ОГРН 1021801175164

ОКПО 29982165 ОКВЭД 85.13

Начальнику отдела  
надзорной деятельности и  
профилактической работы  
г. Ижевска  
Кочурову К.В.

01.12.2023 г. № 432

на № \_\_\_\_\_

Об устранении нарушений  
(Предостережение от 04.08.2023 № 02/72)

Уважаемый Константин Вячеславович!

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» направляет сведения о принятых мерах по устранению нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности и исполнении предостережения УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике от 04 августа 2023 года № 02/72 «О недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования».

Приложение: на 2 л.

Директор



И.В. Железова

Л.Ю. Кондратьева  
(3412) 42-44-33