

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Республиканский центр диагностики и консультирования для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
(ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»)

П Р И К А З

2 сентября 2024 года

№ 52-од

г. Ижевск

**О мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных
государственным инспектором Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике**

В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных государственным инспектором Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике в ходе профилактического визита в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» и указанных в предписании об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.08.2024 № 2408/010-18/656/ПВПР, п р и к а з ы в а ю:

1. Принять к сведению результаты профилактического визита, проведенного 06.08.2024 года государственным инспектором Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования».
2. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласно приложению к настоящему приказу.
3. Кондратьевой Ларисе Юрьевне, заместителю директора по административно-хозяйственной работе, ответственной за обеспечение пожарной безопасности; Королевой Яне Викторовне, экономисту, обеспечить выполнение Плана мероприятий, утвержденных настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.В. Железова

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора  «02» 09 2024 /Л.Ю. Кондратьева

Экономист  «02» 09 2024 г./Я.В. Королёва

**План мероприятий
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
выявленных в ходе планового профилактического визита государственного пожарного надзора
в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»
(Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
от 16 августа 2024г. № 2408/010-18/656/ПВПР)**

№	Нарушение законодательства (по тексту Предписания)	Меры по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный
1.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при этом правообладатель объекта не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Срок – до 04.08.2025г.	<p>1. Включить повторно в ежегодный план мероприятий по подготовке учреждения к новому учебному году выполнение работ по модернизации автоматических систем ОПС и СОУЭ при пожаре в соответствии с рабочим проектом (разработан в декабре 2021г.)</p> <p>2. Провести запрос актуализации цены на выполнение работ по установке автоматических систем ОПС и СОУЭ при пожаре в соответствии с локально-сметной документацией декабря 2021г. на текущую дату.</p> <p>3. Подготовить повторно письмо в адрес учредителя (МОиН УР) о выделении средств на оплату работ по монтажу автоматических систем ОПС и СОУЭ при пожаре.</p> <p>3. Провести процедуру закупки для определения исполнителя работ по монтажу автоматических систем пожарной сигнализации.</p> <p>4. Направить запрос в специализированную организацию (пожарную лабораторию, обслуживающую организацию) на разъяснение возможности проведения ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>апрель 2025г.</p> <p>январь 2025г.</p> <p>январь 2025г.</p> <p>при финансировании</p> <p>октябрь 2024г.</p>	<p>Железова И.В. Кондратьева Л.Ю.</p> <p>Кондратьева Л.Ю. ООО ОПС «Купол»</p> <p>Кондратьева Л.Ю. Королева Я.В.</p> <p>Королева Я.В. Кондратьева Л.Ю.</p> <p>Кондратьева Л.Ю.</p>
2.	Допускается эксплуатация пожарных шкафов из горючих материалов, что нарушает требование п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Пожарные шкафы. Общие технические требования. Методы испытания». Часть 1. Глава 1.	<p>1. Включить в ежегодный план мероприятий по подготовке учреждения к новому учебному году выполнение работ по замене деревянных пожарных шкафов на путях эвакуации на металлические.</p> <p>2. Провести запрос цены на выполнение работ по замене</p>	<p>апрель 2025г.</p> <p>январь 2025г.</p>	<p>Кондратьева Л.Ю. Королева Я.В.</p> <p>Кондратьева Л.Ю.</p>

№	Нарушение законодательства (по тексту Предписания)	Меры по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный
	Статья 6. пункт 1. Федеральный закон №-ФЗ от 22.07.2008г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Срок – до 04.08.2025г.	пожарных шкафов. 3. Выполнить работы по замене ПШ в количестве, зависящем от объема выделенных денежных средств. (из 13 ПК на объекте защиты 5 размещены в металлических ПШ, 8- в деревянных, подлежащих замене)	июнь-июль 2025г.	Кондратьева Л.Ю.

Список сокращений:

Закон № 123-ФЗ – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ППР РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

ОПС и СОУЭ – Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ПШ – Пожарный шкаф

ПК – Пожарный кран

Заместитель директора



Л.Ю. Кондратьева